



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;
E-mail: ivanovo@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 67» (ИНН 3728019676)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 11.1-0455пл-А/122-2018

153013, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Панина, д.21
(место составления акта)

« 25 » июня 20 18 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 мин
(время составления акта)

По адресу/адресам: 153013, Ивановская область, г. Иваново, ул. Панина, д.21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Л.Л. Ефимова от 30.04.2018 № В-455-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 67»
(далее – МБОУ «Лицей № 67»), ИНН 3728019676, ОГРН 1023700553910

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« -- » ---- 20 г. с -- час -- мин. до - час - мин

Продолжительность -----

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 16 часов

(с 07 июня 2018 по 25 июня 2018)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

дата получения заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки:

07 июня 2018 г. в 14-00 ч.: Дмитриева директор Дмитриева Е.Б.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Лебедев Александр Евгеньевич – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Бритов Александр Васильевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Герасимова Светлана Евгеньевна – заместитель директора по АХР

Воронов Владимир Борисович – инженер-электрик

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Общие сведения.

Полное наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 67»
Сокращённое наименование юридического лица	МБОУ «Лицей № 67»
Юридический адрес	153013, Ивановская область, г. Иваново, ул. Панина, д.21
Почтовый (фактический) адрес	153013, Ивановская область, г. Иваново, ул. Панина, д.21
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023700553910
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3728019676
код причины постановки на учет (КПП)	370201001
Дата регистрации юридического лица	12.02.2001
Регистратор	Инспекция Федеральной налоговой службы по

директор
Телефон
Факс

г. Иваново
Дмитриева Елена Борисовна
(4932) 56-43-31
(4932) 56-43-31

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 67» утвержден приказом управления образования Администрации города Иванова от 05.06.2015 №376, согласован председателем Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 03.06.2015

Руководитель: директор МБОУ «Лицей № 67» Дмитриева Елена Борисовна, приказ №441-р от 25.11.2016 Управления образования администрации города Иванова.
Вид деятельности по ОКВЭД - 85.14 Образование среднее общее

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МБОУ «Лицей № 67» относится к категории лиц, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), на которых в соответствии с требованием ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ возложена обязанность по организации и проведению первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года. Программа энергосбережения на 2018-2022гг имеется (утверждена 09.01.2018г.) Общий бюджет программы составляет 3856 тыс. руб. Ожидаемый экономический эффект от программы составляет 245,5 тыс. руб.

МБОУ «Лицей № 67» провело первичное обязательное обследование всех объектов с оформлением энергетического паспорта установленной формы до 31.12.2012г.

Энергетический паспорт выдан НПСРО «Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности» № СТО-Э-076-05072012-175 от 18.03.2012г. Приборы учета тепловой и электрической энергии установлены и поверены.

Электроустановки

МБОУ «Лицей № 67» осуществляет эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000 В.

В соответствии с представленным актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией составленным между МБОУ «Лицей № 67» и МУП «Ивгорэлектросеть» граница установлена на кабельных наконечниках 0,4кВ в кабельном ящике на стене здания школы.

Электроснабжение здания школы осуществляется по 2-м КЛ-0,4кВ от ТП-455 АО «Ивгорэлектросеть». Суммарная мощность – 100 кВт.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативно-правового акта, нормативно-технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которого	Лица, допустившие нарушения

		нарушены (не соблюдены)	
1	2	3	5
	Нарушения, выявленные, при проверке соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований безопасности электроустановок		
	Нарушения организации эксплуатации электроустановок		
1.	В комплект проектной документации не вносятся последующие изменения (г. Иваново, ул. Панина, д.21)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, п.1.8.1	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
2.	Не обеспечено работодателем проведение своевременных испытаний применяемых средств защиты (указателя напряжения до 1000В) Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п. 1.3.9 ПОТЭЭ п. 1.4	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
3.	Учреждением не обеспечено проведение измерения сопротивления изоляции, кабельных линий 0,4кВ от кабельного ящика на стене здания школы до вводного распределительного устройства школы Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п. 1.2.2, Приложение 3 п. 6.2	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
4.	Организацией не обеспечено проведение проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки в требуемом объеме: не проверены контакты розеток для подключения электроприемников 1 класса по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (классы г. Иваново, ул. Панина, д.21) Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.2.2, п.28.5 Приложение 3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович

5.	Не вносятся в схемы изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
6.	Однолинейная схема в ЩАО-1 по адресу: г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
7.	Однолинейная схема в ЩАО-2- по адресу: г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
8.	Однолинейная схема в ЩО-4- г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
9.	Однолинейная схема в ЩО-5- г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
10.	Однолинейная схема в ЩО-6- г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
11.	Однолинейная схема в ЩО-7- г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович

12.	Однолинейная схема в ЩО-9-г. Иваново, ул. Панина, д.21 не соответствует эксплуатационной фактической Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.1.8.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
13.	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п. 2.7.9	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
14.	Открыто проложенные заземляющие проводники по наружной стене здания школы по адресу: г. Иваново, ул. Панина, д.21 не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.2.7.7	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
15.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.2.7.8	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
16.	Не производятся измерения для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами: измерение сопротивления заземляющего устройства Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.2.7.13	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
17.	Не производятся измерения для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами: проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами Устранено в ходе проведения поверки	ПТЭЭП п.2.7.13	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович
18.	Отсутствует сопроводительное письмо командирующей организации с указанием в нём цели командировки, а также работников, которым необходимо предоставить право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждающего	ПОТЭЭ п.46.2	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович

	группы по электробезопасности этих работников с резолюцией руководителя организации (обособленного подразделения) – владельца электроустановки (проведение испытаний электроустановок ООО «Центрэнерго» в марте 2018) Устранено в ходе проведения поверки		
19.	Не проведены командированному персоналу по прибытии на место командировки вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работникам, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, инструктажи по схеме электроснабжения электроустановки с оформлением инструктажей в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи Устранено в ходе проведения поверки	ПОТЭЭ п.46.3	Юридическое лицо – МБОУ «Лицей №67». Должностное лицо – инженер-электрик Воронов Владимир Борисович


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не проверялось

нарушений не выявлено нарушения указаны в таблице выше

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 25.06.2018 № 11.1-0455пл-П/122-2018 – на 1 л. и проверочный лист на 28л;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Лебедев
Александр
Евгеньевич

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору


Бритов
Александр
Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Дмитриева Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » июня 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)