



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;
E-mail: ivanovo@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

153013, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Панина, д.21
(место составления предписания)

25 июня 2018г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 11.1-0455пл-П/122-2018

Выдано Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей № 67»
(далее – МБОУ «Лицей № 67»), ИНН 3728019676, ОГРН 1023700553910
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения
(плановой/внеплановой)

выявленных нарушений, отраженных в акте проверки от 25.06.2018г.
 №11.1-0455пл-А/122-2018
(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МБОУ «Лицей № 67»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
	Нарушения, выявленные, при проверке соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований безопасности электроустановок		
	Нарушения организации		

эксплуатации электроустановок		
1.	В комплект проектной документации не вносятся последующие изменения (г. Иваново, ул. Панина, д.21)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, п.1.8.1
		25.09.2018

Предписание выдано (выдал):

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Лебедев Александр
Евгеньевич

Бритов Александр
Васильевич

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

директор

а(должность руководителя организации)

25.06.2018

(дата получения предписания)

Дмитриева

(подпись)

Дмитриева Е.Б.

(фамилия, инициалы.)

Пометка об отказе ознакомления с предписаниями:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(фамилия, инициалы)

№	Имя, фамилия, отчество	Подпись	Дата